

**Determina dirigenziale n. 356 del 19 MAG. 2022****DIREZIONE AREA TECNICA**

Oggetto: "Interventi di adeguamento ed impermeabilizzazione del Canale Adduttore Principale Villoresi da Monza al fiume Adda". Conclusione positiva della conferenza di servizi, approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità.

IL DIRIGENTE**VISTO**

- La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. n. 327/2001 "Testo unico espropriazione per pubblica utilità";
- Il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- Il regolamento di organizzazione consortile, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 13 settembre 2013, e modificato dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 28/05/2021, che all'art. 10, comma 3, lettera e) prevede che ciascun direttore d'area svolga le funzioni di Responsabile del Procedimento per gli interventi di propria competenza;
- Che il progetto in oggetto afferisce all'Area Tecnica, in quanto relativo alle attività di competenza dell'Area di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 49 del 14/12/2018;
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 05/04/2019, che prevede la nomina a dirigente e l'attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Area tecnica all'ing. Stefano Burchielli;
- La deliberazione del comitato Esecutivo n. 330 del 16/07/2021, concernente la nomina dell'ing. Stefano Burchielli al ruolo di Responsabile del Procedimento per il progetto in oggetto;

CONSIDERATO

- Che con note prot. n. 10108 del 09/09/2021 e n. 10123 del 10/09/2021 è stata indetta la conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14 bis della legge n. 241 del 1990;
- Che sono stati invitati a rendere il proprio parere i seguenti enti:
 1. Regione Lombardia - DG Agricoltura, Alimentazione e Sistema Verdi
 2. Regione Lombardia - DG Ambiente e Clima
 3. Regione Lombardia - DG Territorio e Protezione Civile, U.O. Programmazione territoriale e paesistica. Struttura Paesaggio
 4. Regione Lombardia - DG Territorio e Protezione Civile, U.O. Unità Organizzativa Attuazione piani post emergenza e Risorse idriche
 5. Regione Lombardia - DG Territorio e Protezione Civile, U.O. Unità Organizzativa Urbanistica e Assetto del territorio



6. Regione Lombardia - Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile
7. Regione Lombardia - Ufficio Territoriale Regionale Brianza, Sede di Monza e Brianza - Sede di Milano
8. MIBACT - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Milano
9. MIBACT - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per per le provincie di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese
10. Città metropolitana di Milano - Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale
11. Provincia di Monza Brianza - Viabilità e strade
12. Tim S.p.A.
13. Snam rete gas S.p.A.
14. Open Fiber
15. Terna Rete Italia S.p.A.
16. Wind
17. Brianzacque S.r.l.
18. ENI S.p.A.
19. CAP Holding S.p.A.
20. 2I rete gas S.p.A.
21. Retelit S.p.A.
22. Edison
23. Enel
24. Italgas S.p.A.
25. A2A S.p.A.
26. IREN S.p.A.
27. Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po
28. Agenzia interregionale per il fiume Po
29. Anas - Struttura territoriale Lombardia
30. Autostrade per l'Italia
31. Teem | Tangenziale esterna S.p.A.
32. Comune di Monza
33. Comune di Brugherio
34. Comune di Agrate Brianza



35. Comune di Carugate
 36. Comune di Caponago
 37. Comune di Pessano con Bornago
 38. Comune di Cambiagio
 39. Comune di Gessate
 40. Comune di Masate
 41. Comune di Inzago
 42. Comune di Cassano d'Adda
 43. Parco Agricolo Nord Est
 44. Parco Adda Nord
 45. Parco Valle Lambro
- Che sono pervenute le seguenti determinazioni:
 - Parere favorevole di e-distribuzione (cfr. prot. n. 10122 del 14.09.2021);
 - Parere favorevole con prescrizioni di Regione Lombardia – DG Agricoltura, Alimentazione e Sistema Verdi (cfr. prot. n. 10452 del 20.09.2021);
 - Nulla osta del Comune di Inzago (cfr. prot. n. 10623 del 24.09.2021);
 - Parere idraulico favorevole con prescrizione di Regione Lombardia - Ufficio Territoriale Regionale Brianza (cfr. prot. n.10679 del 28.09.2021);
 - Parere favorevole con prescrizioni di Teem | Tangenziale Esterna S.P.A. (cfr. prot. n. 10818 del 04.10.2021);
 - Parere favorevole con prescrizione di Brianzacque (cfr. prot. n. 10844 del 05.10.2021);
 - Parere favorevole con prescrizioni del MIBACT - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per per le provincie di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese (cfr. prot. n. 11849 del 3.11.2021);
 - Parere favorevole con prescrizioni di Terna Rete Italia (cfr. prot. n. 11938 del 04.11.2021);
 - Nulla osta con prescrizioni di CAP holding S.p.A. (cfr. prot. n. 12027 del 08.11.2021);
 - Parere con prescrizioni di MIBACT - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Città Metropolitana di Milano (cfr. prot. n. 12100 del 10.11.2021);
 - Parere favorevole con prescrizioni del Parco Adda Nord (cfr. prot. n. 12102 del 10.11.2021);
 - Parere favorevole con prescrizioni di Regione Lombardia, DG Territorio e Protezione Civile, U.O. Programmazione territoriale e paesistica - Struttura Paesaggio (cfr. prot. n. 12163 del 11.10.2021);
 - Che, giusta l'art. 14 - bis comma 5 della Legge n. 241/1990, le prescrizioni indicate (cfr. prot. nn. 10452 del 20.09.2021, 10679 del 28.09.2021, 10818 del 04.10.2021, 10844 del 05.10.2021, 11849 del 03.11.2021, 11938 del 04.11.2021, 12027 del 08.11.2021, 12100 del 10.11.2021, 12102 del 10.11.2021, 12163 del 11.10.2021) possono essere accolte ai fini dell'assenso, non comportando modifiche sostanziali al progetto definitivo di cui trattasi e potendo essere sviluppate in sede di progettazione esecutiva, come meglio rappresentato nel verbale allegato in originale alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;



- Che la mancata comunicazione di una determinazione, da parte dei restanti enti invitati, è da intendersi quale assenso senza condizioni, ai sensi del art. 14-bis comma 4 della legge n. 241/1990;
- Che quindi il Responsabile del Procedimento, con verbale redatto in data 13.05.2022, ha dichiarato chiusa positivamente la conferenza;
- Che, per gli effetti, è possibile approvare il progetto definitivo relativo agli interventi di adeguamento ed impermeabilizzazione del Canale Adduttore Principale Villoresi da Monza al fiume Adda;
- Che, infine, si dispone la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett a) del D.P.R. n. 327/2000, delle opere interessate dagli interventi in oggetto;

DETERMINA

1. Di dare atto dell'esito positivo della conferenza di servizi e di acquisire le prescrizioni indicate nei pareri delle amministrazioni partecipanti, come riportato nell'originale del verbale della seduta della conferenza dei servizi, allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 14 - quater legge n. 241/1990, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati.
3. Di approvare il progetto definitivo relativo agli interventi di adeguamento ed impermeabilizzazione del Canale Adduttore Principale Villoresi da Monza al fiume Adda.
4. Di disporre la dichiarazione di pubblica utilità delle opere interessate dagli interventi in oggetto.
5. Di procedere alla redazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, recependo le prescrizioni indicate.
6. Di trasmettere copia della presente determinazione, in forma telematica, alle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi.
7. Di dare mandato agli uffici consortili di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore Area Tecnica
Ing. Stefano Burchielli

Milano – sede consortile 19 MAG. 2022

Ufficio competente: GR.OP.



Oggetto: "Interventi di adeguamento ed impermeabilizzazione del Canale Adduttore Principale Villoresi da Monza al fiume Adda". Conclusione positiva della conferenza di servizi, approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI



**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E IMPERMEABILIZZAZIONE DEL CANALE
ADDUTTORE PRINCIPALE VILLORESI DA MONZA AL FIUME ADDA**

VERBALE DI CHIUSURA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

(art. 14 della L. 241/1990 e s.m.i.)

Con note prot. consortile n. 10108 del 09/09/2021 e n. 10123 del 10/09/2021 il Responsabile del Procedimento ing. Stefano Burchielli ha indetto la conferenza di servizi decisoria, da svolgersi in forma semplificata e con modalità asincrona, concernente il progetto definitivo dell'intervento in oggetto.

Sono stati invitati a presentare la propria determinazione i seguenti enti:

1. Regione Lombardia - DG Agricoltura, Alimentazione e Sistema Verdi
2. Regione Lombardia - DG Ambiente e Clima
3. Regione Lombardia - DG Territorio e Protezione Civile, U.O. Programmazione territoriale e paesistica. Struttura Paesaggio
4. Regione Lombardia - DG Territorio e Protezione Civile, U.O. Unità Organizzativa Attuazione piani post emergenza e Risorse idriche
5. Regione Lombardia - DG Territorio e Protezione Civile, U.O. Unità Organizzativa Urbanistica e Assetto del territorio
6. Regione Lombardia - Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile
7. Regione Lombardia - Ufficio Territoriale Regionale Brianza, Sede di Monza e Brianza - Sede di Milano
8. MIBACT - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Milano
9. MIBACT - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese
10. Città metropolitana di Milano - Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale
11. Provincia di Monza Brianza - Viabilità e strade
12. Tim S.p.A.
13. Snam rete gas S.p.A.
14. Open Fiber
15. Terna Rete Italia S.p.A.
16. Wind
17. Brianzacque S.r.l.
18. ENI S.p.A.
19. CAP Holding S.p.A.



20. 2l rete gas S.p.A.
21. Retelit S.p.A.
22. Edison
23. Enel
24. Italgas S.p.A.
25. A2A S.p.A.
26. IREN S.p.A.
27. Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po
28. Agenzia interregionale per il fiume Po
29. Anas - Struttura territoriale Lombardia
30. Autostrade per l'Italia
31. Teem | Tangenziale esterna S.p.A.
32. Comune di Monza
33. Comune di Brugherio
34. Comune di Agrate Brianza
35. Comune di Carugate
36. Comune di Caponago
37. Comune di Pessano con Bornago
38. Comune di Cambiagio
39. Comune di Gessate
40. Comune di Masate
41. Comune di Inzago
42. Comune di Cassano d'Adda
43. Parco Agricolo Nord Est
44. Parco Adda Nord
45. Parco Valle Lambro

A conclusione della conferenza, si rileva l'acquisizione dei seguenti pareri, allegati e parte integrante del presente verbale:

- n. 10122 del 14/09/2021 di **E-distribuzione**, parere di massima favorevole, con prescrizione di richiesta ufficiale di preventivo per eventuali spostamenti di impianti che si rendano necessari per la realizzazione delle opere in progetto.

hr



- n. 10362 del 17/09/2021 di **Retelit**, con individuazione delle infrastrutture interferenti con le opere in progetto.
- n. 10452 del 20/09/2021 di **Regione Lombardia – DG Agricoltura, Alimentazione e Sistema Verdi**, con indicazione delle prescrizioni per adempiere alle normative in materia di trasformazione del bosco e di salvaguardia della fauna ittica, in particolare:
 - Individuare eventuali aree in cui il progetto prevede la trasformazione del bosco, producendo nel caso adeguata documentazione, a firma di dottore agronomo e forestale, per la richiesta di trasformazione;
 - provvedere alle misure di salvaguardia e recupero della fauna ittica in corso di esecuzione dei lavori;
- n. 10545 del 22/09/2021 di **Snam**, con richiesta di individuazione puntuale delle infrastrutture interferenti con le opere in progetto, a cura e spese del proponente.
- n. 10623 del 24/09/2021 di nulla osta da parte del **Comune di Inzago**.
- n. 10679 del 28/09/2021 di **Regione Lombardia - Ufficio Territoriale Regionale Brianza**, con parere idraulico favorevole e prescrizione di presentare specifica istanza di concessione per le interferenze tra il Canale Villoresi ed il reticolo principale.
- N. 10818 del 04/10/2021 di **Teem|tangenziale esterna s.p.a.** con indicazioni tecniche da recepire in fase di progettazione ed esecuzione delle opere relative a:
 - verifica della capacità portante della galleria artificiale GA002;
 - impermeabilizzazione della struttura del canale in c.a. di nuova realizzazione;
 - garanzia della transitabilità sull'A58 in fase realizzativa delle opere e segnalazione della presenza di tiranti;
 - mantenimento dell'impermeabilizzazione esistente della galleria artificiale GA002 nelle varie fasi realizzative;
 - adempimento degli obblighi di mantenimento e manutenzione delle aree a verde indicati dal Ministero dell'Ambiente;
- n. 10844 del 5/10/2021 di **Brianzacque**, con individuazione delle infrastrutture interferenti con le opere in progetto ed invito a non alterare i manufatti esistenti e garantirne l'accessibilità.
- n. 11083 del 11/10/2021 di **Unareti**, con comunicazione dell'assenza di servizi tecnologici di competenza del Gruppo A2A.
- n. 11236 del 14/10/2021 della **Provincia di Monza e Brianza**, che segnali l'assenza di elementi di rilievo da segnalare per quanto di competenza, invitando a contattare il Servizio Gestione e Manutenzione Strade qualora vi fossero interferenze con strade di competenza provinciale per il rilascio dei provvedimenti di competenza.



- n. 11849 del 3/11/2021 del **MIBACT - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese**, con parere favorevole alla realizzazione dell'opera, con le seguenti prescrizioni:
 - riproposizione delle finiture esistenti tipiche del Canale Villoresi sui manufatti di nuova realizzazione;
 - accuratezza nella realizzazione delle opere a verde;
 - ripristino degli elementi di arredo storico o significativo;
 - impiego di parapetti con cromie e colorazioni in linea con quanto già adottato ed approvato, previo rilievo fotografico e condivisione di dettagli e campionature;
 - esecuzione delle opere di scavo con assistenza archeologica;
- n. 11938 del 4/11/2021 di **Terna Rete Italia** che segnala la presenza di impianti aerei ed interrati di competenza, con prescrizioni sulla progettazione esecutiva degli interventi al fine di garantire distanze e protezioni dei cavi idonee alla tutela degli impianti e degli operatori ed esprime parere favorevole condizionato al recepimento e riscontro delle prescrizioni impartite.
- n. 12027 del 8/11/2021 di **CAP Holding S.p.A.**, che rilascia nulla osta condizionato al recepimento in fase di progettazione esecutiva delle prescrizioni. Segnala puntualmente le interferenze con la rete acquedottistica e le prescrizioni da adottare nei singoli casi, richiedendo in generale un sopralluogo congiunto. Per quanto riguarda la rete fognaria prescrive di:
 - evitare lo stazionamento di carichi sulle condotte;
 - eseguire scavi a mano e protezione delle condotte al di sotto della soletta di fondo del canale;
 - valutare attraverso verifica statica la compatibilità delle condotte esistenti con i nuovi carichi;
- n. 12100 del 10/11/2021 del **MIBACT - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Città Metropolitana di Milano**, che sottolinea l'esigenza di operare interventi che salvaguardino maggiormente, dal punto di vista paesaggistico e monumentale, le caratteristiche tipologiche del canale ed i manufatti esistenti, in particolare per quanto riguarda la variazione della sezione da trapezia a rettangolare. Richiede pertanto un approfondimento progettuale volto a motivare la soluzione proposta ed individuare una possibile alternativa che limiti le trasformazioni ad alcuni tratti del canale, un riscontro alle prescrizioni e la programmazione di un sopralluogo congiunto. Sotto il profilo archeologico richiede di effettuare gli scavi in comune di Pessano con Bornago con assistenza in corso d'opera da parte di operatori archeologici, operando sotto la direzione scientifica del proprio Ufficio e richiamando per gli altri tratti il rispetto dell'art. 90 del d.lgs 42/2004.

per



- n. 12102 del 10/11/2021 del **Parco Adda Nord**, che esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
 - la vegetazione di ripa può essere asportata mantenendo ceppaie e piante di alto fusto che non comportano situazioni di rischio idraulico, mentre possono essere eliminate le specie esotiche infestanti, sostituendole con specie autoctone;
 - è obbligatorio il ripristino della vegetazione rimossa per attività di cantiere, con specie autoctone;
 - prima delle asciutte del canale per l'esecuzione degli interventi dovranno essere effettuati i recuperi della fauna ittica ed il rilascio in tratti fluviali prossimi;
- n. 12163 del 11/10/2021 di **Regione Lombardia, DG Territorio e Protezione Civile, U.O. Programmazione territoriale e paesistica - Struttura Paesaggio**, con parere favorevole alla realizzazione complessiva del progetto, con indicazioni da rispettare relativamente a:
 - mantenimento dei percorsi fruitivi lungo il canale ed interferiti, possibilmente in fase realizzativa;
 - uniformità percettiva delle opere in cls a vista;
 - omogeneità nel disegno dei parapetti;
 - conservazione e restauro del manufatto di scarico in Naviglio Martesana;
 - ripristino delle aree di cantiere e deposito a fine lavori;

Non risultano pervenuti i pareri dei seguenti soggetti invitati:

- Regione Lombardia - DG Ambiente e Clima
- Regione Lombardia - DG Territorio e Protezione Civile, U.O. Unità Organizzativa Attuazione piani post emergenza e Risorse idriche
- Regione Lombardia - DG Territorio e Protezione Civile, U.O. Unità Organizzativa Urbanistica e Assetto del territorio
- Regione Lombardia - Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile
- Città metropolitana di Milano - Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale
- Tim S.p.A.
- Open Fiber
- Wind
- ENI S.p.A.
- 2I rete gas S.p.A.
- Edison
- Italgas S.p.A.
- IREN S.p.A.



- Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po
- Agenzia interregionale per il fiume Po
- Anas - Struttura territoriale Lombardia
- Autostrade per l'Italia
- Comune di Monza
- Comune di Brugherio
- Comune di Agrate Brianza
- Comune di Carugate
- Comune di Caponago
- Comune di Pessano con Bornago
- Comune di Cambiagio
- Comune di Gessate
- Comune di Masate
- Comune di Cassano d'Adda
- Parco Agricolo Nord Est
- Parco Valle Lambro

Preso atto dei pareri sopra espressi, **il Responsabile del Procedimento evidenzia che:**

- Relativamente alle interferenze con la rete di competenza di E-distribuzione, in base alla Convenzione Generale approvata con Determina Dirigenziale n. 6868 del 26/7/2018, risultano essere in capo a e-distribuzione stessa tutti gli oneri di adeguamento dei propri impianti in conseguenza ad interventi sui canali per esigenze di pubblica utilità e/o funzionali al miglior esercizio del reticolo idrico, svolti dal Consorzio. Qualora in fase di progettazione esecutiva, ovvero di esecuzione, emergesse tale esigenza sarà pertanto prontamente coinvolta e-distribuzione per gli adempimenti conseguenti;
- Relativamente alle prescrizioni di Regione Lombardia – DG Agricoltura, Alimentazione e Sistema Verdi, in fase di progettazione esecutiva si provvederà ad individuare gli eventuali ambiti di trasformazione del bosco necessari alla realizzazione delle opere e, prima dell'avvio degli interventi, verrà fornita la documentazione necessaria all'autorizzazione alla trasformazione. Per quanto attiene alla salvaguardia della fauna ittica, in fase di progettazione esecutiva saranno considerati gli oneri necessari agli interventi di salvaguardia da mettere in atto in fase realizzativa, secondo le modalità indicate nel parere;
- Relativamente alle interferenze con la rete di competenza di Snam, in base alla Convenzione Generale approvata con Determina Dirigenziale n. 3043 del 7/11/2013, risultano essere in capo a Snam stessa tutti gli oneri di adeguamento



dei propri impianti in conseguenza ad interventi sui canali per esigenze di pubblica utilità e/o funzionali al miglior esercizio del reticolo idrico, svolti dal Consorzio. Qualora in fase di progettazione esecutiva, ovvero di esecuzione, emergesse tale esigenza sarà pertanto prontamente coinvolta Snam per gli adempimenti conseguenti;

- Relativamente alle prescrizioni di Regione Lombardia - Ufficio Territoriale Regionale Brianza, il Consorzio si impegna ad avviare le pratiche di concessione per gli attraversamenti in essere del Canale Villorosi con il reticolo idrico principale;
- Relativamente alle prescrizioni di Teem | tangenziale esterna s.p.a., al fine di poter effettuare in fase di progettazione esecutiva le verifiche strutturali richiamate nel parere, verrà richiesta la collaborazione dei progettisti Teem, ovvero la messa a disposizione del codice di calcolo utilizzato. In fase di progettazione esecutiva si provvederà inoltre all'adozione di soluzioni che garantiscano l'impermeabilizzazione della nuova struttura del canale Villorosi e saranno altresì previsti interventi sulle opere a verde compatibili con le prescrizioni ministeriali e con quanto effettivamente realizzato. Non si rilevano impedimenti al mantenimento della transitabilità della A58 in fase realizzativa;
- Relativamente alle interferenze con la rete di competenza di Brianzacque, in base alla Convenzione Generale approvata con Determina Dirigenziale n. 6701 del 20/04/2018, risultano essere in capo a Brianzacque stessa tutti gli oneri di adeguamento dei propri impianti in conseguenza ad interventi sui canali per esigenze di pubblica utilità e/o funzionali al miglior esercizio del reticolo idrico, svolti dal Consorzio. Qualora in fase di progettazione esecutiva, ovvero di esecuzione, emergesse tale esigenza sarà pertanto prontamente coinvolta Brianzacque per gli adempimenti conseguenti;
- Relativamente alle interferenze con la rete stradale di competenza della Provincia di Monza e Brianza, il progetto prevede l'adeguamento dell'attraversamento della SP 13 in comune di Caponago, pertanto in fase di progettazione esecutiva sarà contattato il competente Servizio per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi necessari;
- Relativamente alle prescrizioni del MIBACT - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, si dà atto che le stesse saranno recepite nella progettazione esecutiva ed in fase realizzativa, per quanto attiene la sorveglianza archeologica;
- Relativamente alle prescrizioni di Terna Rete Italia si dà atto che le stesse saranno recepite nella progettazione esecutiva ed in fase realizzativa;
- Relativamente alle prescrizioni di CAP Holding S.p.A., si dà atto che, a seguito di sopralluogo congiunto, le stesse saranno recepite nella progettazione esecutiva ed in fase realizzativa qualora le stesse non comportino maggiori oneri a carico del Consorzio, rimandando viceversa agli obblighi derivanti dalla Concessione n. 6764, che pone in capo a CAP stessa tutti gli oneri di adeguamento dei propri

par



impianti in conseguenza ad interventi sui canali per esigenze di pubblica utilità e/o funzionali al miglior esercizio del reticolo idrico, svolti dal Consorzio.

- Relativamente al parere del MIBACT - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Città Metropolitana di Milano, stante l'impossibilità di addivenire ad un sopralluogo congiunto in tempi utili al fine della verbalizzazione degli esiti della Conferenza di Servizi, si dà atto che la progettazione esecutiva verrà condivisa, negli aspetti di conservazione degli elementi tipologici caratteristici, con la Soprintendenza attraverso la presentazione di elaborati progettuali esecutivi dedicati. Sarà altresì valutata la possibilità di introdurre, anche a tratti e nelle porzioni visibili, sezioni che preservino l'originale forma trapezia del canale nelle porzioni emergenti il pelo libero dell'acqua, illustrando in apposito elaborato gli obiettivi e motivazioni tecniche che rendono necessaria l'adozione delle soluzioni proposte. Per quanto il profilo archeologico si recepiranno le prescrizioni sia in fase di progettazione esecutiva che realizzazione delle opere;
- Relativamente alle prescrizioni del Parco Adda Nord si dà atto che le stesse saranno recepite nella progettazione esecutiva ed in fase realizzativa, conformemente a quanto già prescritto da Regione Lombardia – DG Agricoltura, Alimentazione e Sistema Verdi;
- Relativamente alle prescrizioni di Regione Lombardia, DG Territorio e Protezione Civile, U.O. Programmazione territoriale e paesistica - Struttura Paesaggio, si dà atto che le stesse saranno recepite nella progettazione esecutiva ed in fase realizzativa, conformemente a quanto anche già prescritto da MIBACT;

Rilevato che le prescrizioni sopra elencate possono essere accolte e sviluppate in fase di progettazione esecutiva, ai fini dell'assenso e nei limiti di quanto sopra precisato, senza necessità di apporre modifiche sostanziali al progetto oggetto della decisione della conferenza.

Rilevato, altresì, che la mancata espressione di un parere da parte degli altri enti è da intendersi quale silenzio assenso senza condizioni, il Responsabile del Procedimento:

1. dichiara la conclusione positiva della conferenza di servizi;
2. dispone la dichiarazione di pubblica utilità delle aree interessate dagli interventi in oggetto;
3. dà mandato, al progettista, di verificare la possibilità del recepimento, nell'ambito del progetto esecutivo, delle prescrizioni impartite.

Milano, 12 maggio 2022

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Stefano Burghelli